



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Юридический, почтовый адрес: 600005, г. Владимир, ул. Токарева, 5
Тел: (4922) 535828, 535836, 535835; факс (4922) 535828

Регистрационный номер: 1134
от 24.03.2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»

Е.А. Лицензи



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 193

1. **Наименование продукции:** Листы полимерные (геомембрана).
2. **Организация-изготовитель:** Закрытое акционерное общество «ТЕХПОЛИМЕР», Российская Федерация, 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Нижний проезд, д. 13/6.
3. **Получатель заключения:** Закрытое акционерное общество «ТЕХПОЛИМЕР», Российская Федерация, 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Нижний проезд, д. 13/6.
4. **Представленные материалы:**
 - ТУ 2246-001-56910145-2014 «Листы полимерные (геомембрана)»;
 - Протокол лабораторных исследований Испытательного АНО «Независимый институт экспертизы и сертификации» (Аттестат № РОСС RU.0001.21НП.15 Федеральной службы по аккредитации, Срок действия до 24.02. 2019 г.) № 66С от 15.03.2017 г.
5. **Область применения продукции:** для гидроизоляции сооружений и емкостей используемых для транспортировки и хранения питьевой воды.

ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОДУКЦИИ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие положениям Раздела 3 «Требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г., на основании представленных результатов лабораторных исследований, данных нормативно-технической документации изготовителя продукции.

Результаты лабораторных исследований продукции соответствуют вышеуказанным требованиям:

Материал – полиэтилен.

- Исследование водной вытяжки:

Запах, баллы - не более 2; Мутность, ЕМФ - не более 2,6; Цветность, градусы - 20; Наличие осадка - отсутствие; Водородный показатель (рН), в пределах 6 - 9; Величина перманганатной окисляемости, мг/л - не более 5; Пенообразование - отсутствие крупнопузырчатой пены, мелкопузырчатая у стенок не выше 1 мм.

- Миграция химических веществ в модельную среду (дистиллированная вода, температура 20°C, время экспозиции 30 суток), мг/л, не более:

Формальдегиды - 0,05; Спирт метиловый - 3,0; Спирт бутиловый - 0,1; Спирт изобутиловый - 0,15; Ацетальдегид - 0,2; Этилацетат - 0,2; Ацетон - 2,2;

ВЫВОДЫ

На основании результатов лабораторных исследований, экспертиза представленной документации, заявленная продукция - Листы полимерные (геомембрана), предназначенные для гидроизоляции сооружений и емкостей используемых для транспортировки и хранения питьевой воды, соответствует требованиям главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г. (раздел 3).

Условия безопасного применения, хранения, транспортирования, маркировки, утилизации продукции должны быть в соответствии с требованиями «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 г.»; ТУ 2246-001-56910145-2014 «Листы полимерные (геомембрана)», действующей нормативной документацией.

Эксперт - врач ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»

А.А. Брыченков